

Überlaufrinne, kreisrund

BA16

Produktkurzbeschreibung

als Systemablaufrinne mit integrierter Tauchwand als Beckenablauf in kreisrunder Ausführung nach statischen Erfordernissen, in leicht montierbarer Ausführung ohne Baustellen-schweißung bestehend aus formschlüssig verschraubten Einzelmodulen wie Rinnensegmente, Rinnenverbinder, Rinnenkonsolen für Wandmontage, unter Schutzgas geschweißt und im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Technische Maße

Längen:	wählbar
Breite:	wählbar
Höhe:	wählbar
Blechstärken:	nach statischer Erfordernissen
Wandabstand:	wählbar
Werkstoffe:	Edelstahl 1.4301 (V2A) Edelstahl 1.4571 (V4A)



Erfüllte Normen / UV-Vorschriften und Nachweise

DIN19558 Kläranlagen - Ablaufeinrichtungen, Überfallwehr und Tauchwand und getauchte Ablaufrohre in Becken

Sicherheitshinweise

Bei Montage aller Rinnenbauteile mit Dübelssystemen, ist die Befestigung nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübel-Systemen zulässig.



Die Überprüfung des Befestigungsuntergrundes (Mauerwerk o.ä.) obliegt ausschließlich der Montagefirma /Auftraggeber. Bei Unsicherheiten ist ein Fachkundiger für Tragwerksplanung oder des Dübelherstellers heranzuziehen !

Wartungshinweise

- Alle Schraubverbindungen, insbesondere die Befestigungsschrauben-/anker der Rinnenkonsolen sowie die Befestigungsschrauben der Rinnenbauteile, sind im ersten Jahr nach der Montage spätestens nach sechs Monaten auf festen Sitz zu überprüfen und ggfs. nachzuziehen.
- Die Überlaufrinne ist darauffolgend einer jährlichen Sichtkontrolle auf Beschädigungen, lose sitzende Bauteile, Korrosionsschäden etc. zu unterziehen. Diese sind ggfs. durch geeignete Maßnahmen umgehend zu beseitigen.
- Die Überprüfungen sind in einem Prüfbuch zu protokollieren.

Liefernachweis

VA PRO GmbH
Dörfelstraße 14 a - 09526 Olbernhau
Telefon: +49 (0)37360 - 66 82-0
Telefax: +49 (0)37360 - 66 82-19
E-Mail: info@vapro.de